

Табела број 4.  
Унутрашње зидне облоге и завршни слојеви

| Грађевински дије-<br>лови                        | Објекти групе (OG) |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|                                                  | OG1                | OG2 | OG3 | OG4 | OG5 |
| Унутрашње зидне облоге, осим евакуационих путева |                    |     |     |     |     |
| Класификовани<br>систем                          | D                  | D   | D   | D   | D   |

|                                                             |                  |     |   |   |          |     |           |     |           |    |     |     |    |     |   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----|---|---|----------|-----|-----------|-----|-----------|----|-----|-----|----|-----|---|
| Или извођење радова са следећим класификованим компонентама |                  |     |   |   |          |     |           |     |           |    |     |     |    |     |   |
| Облога (вањски слој)                                        | D                | или | B | D | или      | B   | D         | или | B         | C  | или | B   | C  | Или | B |
| Изолација                                                   | C                |     | E | C |          | E   | C         |     | D         | B  |     | D   | B  |     | C |
| Унутрашње зидне облоге у евакуационим путевима              |                  |     |   |   |          |     |           |     |           |    |     |     |    |     |   |
| Класификовани систем                                        | НИЈЕ ПРИ-МЈЕЊИВО |     | D |   | C        |     | B         |     | A2        |    | A2  |     |    |     |   |
| Или извођење радова са следећим класификованим компонентама |                  |     |   |   |          |     |           |     |           |    |     |     |    |     |   |
| Облога                                                      | НИЈЕ ПРИ-МЈЕЊИВО |     | D |   | C        | или | A2        | B   | или       | A2 | B   | или | A2 |     |   |
| Потконструкција                                             | НИЈЕ ПРИ-МЈЕЊИВО |     | D |   | A2       |     | A2        | A2  |           | A2 | A2  |     |    |     |   |
| Изолација                                                   | НИЈЕ ПРИ-МЈЕЊИВО |     | C |   | B        |     | D         | A2  |           | C  | A2  |     | B  |     |   |
| Унутрашњи завршни слој зида у евакуационом путу             |                  |     |   |   |          |     |           |     |           |    |     |     |    |     |   |
| Ходници                                                     | НИЈЕ ПРИ-МЈЕЊИВО |     | D |   | C-s1, d0 |     | C-s1, d0  |     | B-s1, d0  |    |     |     |    |     |   |
| Стубиште                                                    | НИЈЕ ПРИ-МЈЕЊИВО |     | D |   | C-s1, d0 |     | A2-s1, d0 |     | A2-s1, d0 |    |     |     |    |     |   |

Табела број 5.  
Грађевински производи за подове и плафоне

|                                                                                          |                    |     |                    |      |                    |      |                    |     |                 |      |     |      |      |                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|-----|-----------------|------|-----|------|------|----------------|------|
| Грађевински дијелови                                                                     | Објекти групе (OG) |     |                    |      |                    |      |                    |     |                 |      |     |      |      |                |      |
|                                                                                          | OG1                |     | OG2                |      | OG3                |      | OG4                |     | OG5             |      |     |      |      |                |      |
| Подне облоге на евакуационим путевима                                                    |                    |     |                    |      |                    |      |                    |     |                 |      |     |      |      |                |      |
| Ходници                                                                                  | D <sub>n</sub>     |     | C <sub>n</sub> -s1 |      | C <sub>n</sub> -s1 |      | C <sub>n</sub> -s1 |     | A2 <sub>n</sub> |      |     |      |      |                |      |
| Стубиште                                                                                 | D <sub>n</sub>     |     | C <sub>n</sub> -s1 |      | C <sub>n</sub> -s1 |      | A2 <sub>n</sub>    |     | A2 <sub>n</sub> |      |     |      |      |                |      |
| Подне облоге у неизграђеним дијеловима поткровља                                         | D <sub>n</sub>     |     | D <sub>n</sub>     |      | D <sub>n</sub>     |      | A2 <sub>n</sub>    |     | A2 <sub>n</sub> |      |     |      |      |                |      |
| Подне конструкције                                                                       |                    |     |                    |      |                    |      |                    |     |                 |      |     |      |      |                |      |
| Класификовани систем                                                                     | D                  |     | D                  |      | D                  |      | D                  |     | B               |      |     |      |      |                |      |
| Или извођење радова са следећим класификованим компонентама                              |                    |     |                    |      |                    |      |                    |     |                 |      |     |      |      |                |      |
| Носиви дио                                                                               | D                  |     | C                  | или  | C                  | C    | или                | C   | C               | или  | B   | B    | или  | B              |      |
| Изолациони слој                                                                          | E                  |     | C                  |      | D                  | C    |                    | D   | B               |      | C   | B    |      | C <sub>2</sub> |      |
| Конструкција испод необрађеног плафона, укључујући и причвршћења, осим спуштених плафона |                    |     |                    |      |                    |      |                    |     |                 |      |     |      |      |                |      |
| Класификовани систем                                                                     | D-d0               |     | D-d0               |      | D-d0               |      | D-d0               |     | D-d0            |      |     |      |      |                |      |
| Или извођење радова са следећим класификованим компонентама                              |                    |     |                    |      |                    |      |                    |     |                 |      |     |      |      |                |      |
| Потконструкција                                                                          | D                  | или | D                  | D    | или                | D    | A2                 | или | A2              | A2   | или | A2   | A2   | или            | A2   |
| Изолациони слој                                                                          | C-d0               |     | D                  | C-d0 |                    | D    | C-d0               |     | D               |      |     | D-d0 | B-d0 |                | D-d0 |
| Облога или спуштени плафон                                                               | D-d0               |     | B-d0               | D-d0 |                    | B-d0 | D-d0               |     | B-d0            | C-d0 |     | B-d0 | C-d0 |                | B-d0 |
| Плафонске облоге на евакуационим путевима                                                |                    |     |                    |      |                    |      |                    |     |                 |      |     |      |      |                |      |
| Ходници                                                                                  | НИЈЕ ПРИМЈЕЊИ-ВО   |     | D                  |      | C-s1, d0           |      | C-s1, d0           |     | B-s1, d0        |      |     |      |      |                |      |
| Стубиште                                                                                 | НИЈЕ ПРИМЈЕЊИ-ВО   |     | D                  |      | C-s1, d0           |      | A-s1, d0           |     | A-s1, d0        |      |     |      |      |                |      |

Табела број 6.  
Кровови

| Конструкција                                                           | Објекти групе (OG) |            |            |            |            |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|--|
|                                                                        | OG1                | OG2        | OG3        | OG4        | OG5        |  |
| Равни кровови                                                          |                    |            |            |            |            |  |
| Горњи слој од најмање 5cm шљунка или материјала сличних карактеристика |                    |            |            |            |            |  |
| Изолација (хидроизолација и слично)                                    | E                  | E          | E          | E          | D          |  |
| Топлотна изолација                                                     | E                  | D          | D          | C          | B          |  |
| Кад горњи слој не одговара претходној тачки                            |                    |            |            |            |            |  |
| Изолација                                                              | BKROV (t1)         | BKROV (t1) | BKROV (t1) | BKROV (t1) | BKROV (t1) |  |
| Топлотна изолација*                                                    | E                  | E          | E          | C          | B          |  |
| Коси кровови (20° ≤ нагиб ≤ 60°)                                       |                    |            |            |            |            |  |
| Покров                                                                 | BKROV (t1)         | BKROV (t1) | BKROV (t1) | BKROV (t1) |            |  |
| Кровна љепенка и фолија                                                | E                  | E          | E          | E          | E          |  |

|                     |   |   |   |    |    |
|---------------------|---|---|---|----|----|
| Кровна конструкција | E | E | E | A2 | A2 |
| Топлотна изолација  | E | D | C | A2 | A2 |

\* Важи за топлотну изолацију положену на армиранобетонску плочу, односно негориву подлогу.

Напомена:

У поткровљима стамбене намјене разред реакције на пожар А2 за кровне конструкције ОG4 и ОG5 постиже се градњом кровне конструкције од негоривих елемената, односно од дрвене грађе обложене негоривим грађевинским материјалима. Прихватљиво је и рјешење у којем је дрвена кровна конструкција изведена затворена са свих страна негоривим елементима прописане реакције на пожар уз услов да унутар тог простора нема инсталација. Тада се дозвољава да дрво кровне конструкције има разред реакције на пожар D, у складу са стандардом BAS EN 13986. Уколико је поткровље пословне намјене (нпр. канцеларије), дозвољава се употреба премаза отпорних на пожар за отворене кровне конструкције ако је постигнут разред реакције на пожар В уз постављен и функционално исправан спринклер систем.

Ако се ради о простору кровишта које није стамбене намјене, односно није предвиђен за боравак људи (обичан таван), тада се дозвољава да дрво кровне конструкције има најмање разред реакције на пожар D, у складу са BAS EN 13986, ако је таван пожарно одвојен од стамбеног дијела и сусједних објеката, а покров је класе реакције на пожар А2.

Табела број 7.

Канали за довод ваздуха, канали и вентилациони канали

| Грађевински дијелови | Објекти групе (OG) |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |
|----------------------|--------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|
|                      | OG1                |     |   | OG2 |     |   | OG3 |     |   | OG4 | OG5 |
| Канали               | E                  |     |   | D   |     |   | C   |     |   | B   | A2  |
| Изолација            | C                  | или | E | C   | или | D | C   | или | D | B   | B   |
| Облоге               | D                  |     | B | D   |     | B | D   |     | B | D   | C   |

Табела број 8.

Испуне ограде

| Испуне ограде                                     |                    |  |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| Грађевински дијелови                              | Објекти групе (OG) |  |     |     |     |     |
|                                                   | OG1                |  | OG2 | OG3 | OG4 | OG5 |
| Балкони, лође и др.                               | E                  |  | D   | D   | C   | B   |
| У објектима (у пролазима кроз евакуационе путеве) | НЕ ПРИМЈЕЊУЈЕ СЕ   |  | C   | C   | A2  | A2  |

Табела број 9.

Подови

| Грађевински дијелови | Објекти групе (OG) |     |     |     |     |
|----------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|                      | OG1                | OG2 | OG3 | OG4 | OG5 |
| Дупли подови         |                    |     |     |     |     |
| Носиви слој          | D                  | D   | D   | B   | B   |
| Греде                | D                  | D   | D   | A2  | A2  |
| Шупљи подови         |                    |     |     |     |     |
| Естрих               | A2                 | A2  | A2  | A2  | A2  |
| Оплата               | D                  | D   | D   | B   | B   |