

## EVIDENCIJA O RADU BAZENSKOG KUPALIŠTA

**A. Podaci o kupalištu**

Redni broj	Podatak:	Jedinica	Početak radnog vremena	Sredina radnog vremena	Kraj radnog vremena
1.	Broj posjetilaca na dan	broj			+
2.	Količina dodate vode za punjenje	m <sup>3</sup> /d			+
3.	Potrošnja dodatih supstanci: a) dezinfekciona sredstava b) sredstava za korekciju pH vrijednosti c) ostale supstance (navesti supstancu koja je dodata)	kg/d			+
	kg/d			+	
	kg/d			+	
	kg/d			+	

Podaci o kupalištu sadrže:

- Plan i dnevni evidencijski list čišćenja.

**B. Podaci za bazen****B.1. Bazen opremljen uređajima za kontinuirano mjerjenje**

Redni broj	Parametar	Jedinica mjere	Početak radnog vremena	Sredina radnog vremena	Kraj radnog vremena
1.	Temperatura vode	°C	+	+	+
2.	pH		+	+	+
3.	Slobodni hlor	mg/l	+	+	+
4.	Redoks potencijal	mV	+	+	+
5.	Ručno mjerjenje				
	a) slobodni hlor	mg/l		+	
	b) vezani hlor	mg/l		+	
	b) pH vrijednost			+	
	c) redoks potencijal	mV		+	

Podaci za bazen sadrže:

- zapisnik iz člana 22 ovog pravilnika;
- dnevni evidencijski list čišćenja bazenskog kupališta;
- evidenciju o primjenjenim preventivnim i korektivnim mjerama za otklanjanje utvrđenih nedostataka;
- rezultate laboratorijskih ispitivanja uzoraka bazenske vode;
- podatke o upotrebi dodatih supstanci (dezinfekcijskih sredstava, sredstava za pripremu vode (flokulanata, koagulanata), sredstava za korekciju pH vrijednosti i sl.).

## B.2. Bazen koji nije opremljen uređajima za kontinuirano mjerjenje

Redni br.	Parametar	Jedinica mjere	1	2	3	4	5	6
1	Temperatura vode	°C	+	+	+	+	+	+
2	pH		+	+	+	+	+	+
3	Slobodni hlor	mg/l	+	+	+	+	+	+
4	Redoks potencijal	mV	+	+	+	+	+	+

Podaci za bazen sadrže:

- zapisnik iz člana 22 ovog pravilnika;
- dnevni evidencijski list čišćenja bazenskog kupališta;
- evidenciju o primijenjenim preventivnim i korektivnim mjerama za otklanjanje utvrđenih nedostataka;
- rezultate laboratorijskih ispitivanja uzoraka bazenske vode;
- podatke o upotrebi dodatih supstanci (dezinfekcijskih sredstava, sredstava za pripremu vode (flokulanta, koagulanata), sredstava za korekciju pH vrijednosti i sl.).