

Označavanje stepena korisnosti kotlova

Zahtjevi za stepen korisnosti koje treba ispuniti pri nominalnoj snazi i pri djelimičnom opterećenju od 0,3 Pn:

Znak	Zahtjev za stepen korisnosti pri nominalnoj snazi Pn i pri prosječnoj temperaturi vode u kotlu od 70 °C %	Zahtjev za stepen korisnosti pri djelimičnom opterećenju od 0,3 Pn pri prosječnoj temperaturi vode u kotlu veće od 50 °C %
★	$\geq 84 + 2 \log P_n$	$\geq 84 + 3 \log P_n$
★ ★	$\geq 87 + 2 \log P_n$	$\geq 83 + 3 \log P_n$
★ ★ ★	$\geq 90 + 2 \log P_n$	$\geq 86 + 3 \log P_n$
★ ★ ★ ★	$\geq 93 + 2 \log P_n$	$\geq 89 + 3 \log P_n$